АТС
01-0068
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

**Doo "TermoInženjerIng"**
26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
Tel/Fax: 013/2333-999, e-mail: termoinzenjering@eunet.rs
Tekući računi:Credit Agricole Banka:330-33000079-89
Banka Poštanska štedionica a.d.Beograd:200-2285360101001-08



# IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE broj: ZA 564/19

| | |
|---|---|
| **Korisnik:** | Naziv i sedište :**"MIMA KOMERC" Beograd**<br>Autoput Beograd – Novi Sad br. 67<br>Na osnovu: Zahteva od 06.08.2019. |

| | |
|---|---|
| **Predmet ispitivanja** | Tip/model (Kataloška oznaka) ..... 8851<br>Proizvodni broj / godina proizvodnje ..... -/ -<br>Proizvođač ..... "JAFAR" S.A.Jaslo – Poljska<br>Vrsta ..... PODZEMNI HIDRANT<br>Nazivni prečnik ..... DN80<br>Nazivni pritisak ..... NP 16 |

| **Mesto i datum** | Prijema predmeta | Ispitivanja | Izrade izveštaja |
|---|---|---|---|
| | Pančevo, 06.08.19. | Pančevo, 09.08.19. | Pančevo, 09.08.19. |

| | |
|---|---|
| **Metoda:** | Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013.<br>Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11.<br>Zaptivenost sedišta po metodi P12. |

| **Ispitni uslovi** | Fluid | Temperatura | **Ispitni pritisak** | Održavanje ispitnog pritiska |
|---|---|---|---|---|
| **Metoda P10** | Voda | Ambijentalna | **24 bar** | 10 min. |
| **Metoda P11** | Voda | Ambijentalna | **24 bar** | 10 min. |
| **Metoda P12** | Voda | Ambijentalna | **17,6 bar** | 10 min. |

| | |
|---|---|
| **Rezultat ispitivanja:** | **P10** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove.<br>**P11** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu.<br>**P12** –Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz sedište |

| **Kontrolni manometar** | Merni opseg | Proizvođač | Seri. broj | Broj uverenja |
|---|---|---|---|---|
| | 0÷40bar | Nuova Fima | 6-76580 | 852-18-04 /Mernokor / 06.12.18 |

| | |
|---|---|
| **Napomena:** | **Podzemni hidrant** DN80, visine H=1000 mm (RD=1250); proizvođača "JAFAR" S.A.Jaslo – Poljska |

Ispitivanje izvršio

/Bogdanov Jovan/

M.P.

Rukovodilac laboratorije:

/Prvulović Mirjana, dipl.inž.maš./

Rezultati se odnose samo na ispitanu predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.